ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОМ, БАЯНДАЕВСКОМ, ОСИНСКОМ, БОХАНСКОМ, УСТЬ-УДИНСКОМ, КАЧУГСКОМ, ЖИГАЛОВСКОМ И ОЛЬХОНСКОМ РАЙОНАХ
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах)

1-ый Октябрьский пер., д. 12, р.п. Усть-Ордынский, 669001
Тел/факс 8(395-41) 3-15-51, 3-20-02, 3-09-45 E-mail: uo@38.rospotrebnadzor.ru http://www.38.rospotrebnadzor.ru/
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

02.04.2025 № 38-12-15/87-115-2025

На № _____ от _____

Мэру МО «Усть-Удинский район»
С.Н.Чемезову

УВЕДОМЛЕНИЕ О
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ КАЧЕСТВЕ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Уважаемый Сергей Николаевич!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах информирует Вас, что данные лабораторных исследований питьевой воды, выполненные в рамках ведения государственной системы социально-гигиенического мониторинга аккредитованной лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" от 28.03.2025 года в мониторинговых точках, расположенные по адресам: Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Молька, ул. Байкальская, д. 2А (дата забора - 10.03.2025 13:50-14:45). Артскважина Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Молька, ул. Байкальская, д. 2А свидетельствуют о превышении гигиенических нормативов **по показателям: "жесткость общая", "нитраты"**

Оценка качества воды и показатели проб воды, не соответствующие гигиеническим нормативам

Месторасположение мониторинговой точки	Концентрация химического вещества (мг/дм^3) / значение показателя	Норматив

Иркутская область, Осинский район, п. Жданово, ул. Гагарина, стр. 7	жесткость общая 14,8±2,2	Не более 10
	Нитраты (по NO3-) 87±13	Не более 45

Качество воды в мониторинговых точках: Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Молька, ул. Байкальская, д. 2А, не соответствуют требованиям санитарного законодательства (таблицы 3.3, 3.6, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» установлено превышение гигиенического норматива в мониторинговых точках: Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Молька, ул. Байкальская, д. 2А по показателям: **"жесткость общая 14,8±2,2", "Нитраты (по NO3-)" 87±13.**

Доброкачественной является питьевая вода, соответствующая санитарно-гигиеническим требованиям по санитарно-химическому составу и микробиологическим показателям и обладающая хорошими вкусовыми качествами. При небольшом превышении стандартных показателей по санитарно-химическому составу вода относится к условно доброкачественной питьевой водой.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального образования, предупреждения возникновения массовых инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний необходимо принять срочные меры по организации обеспечения населения доброкачественной питьевой водой, оповестить население о необходимости использования кипяченой питьевой воды, обеспечить водоподготовку путем установки систем доочистки и обеззараживания воды.

Информацию о принятых и планируемых мерах представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах в срок до 18.04.2025г.

Приложение: протоколы испытания №38-00/06626-25 от 28.03.2025

И.о. начальника территориального отдела Мункожаргалов З.Б.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Роспотребнадзора

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 51DE931AB14437EDA506A83F196586C2
Владелец: Чернаков Станислав Александрович
Действителен с 06-12-2024 до 01-03-2026

Исполнитель: Сушкеев В.Г.
89500993360