

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)


Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73, тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., Благовещенский мкр., д. 5А, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., Южный мкр., д. 1181, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 665268, Иркутская область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, Лит.Б, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 665268, Иркутская область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 666679, Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6, тел.: 8 (395 35) 6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru; 666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/р, Муханова ул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz-bratsk@yandex.ru; 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А, тел.: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz-taishet@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский пер., д. 12, тел.: 8(39541) 3-12-84, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18, тел.: 8 (395 41) 3-60-15, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HO01

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ



И.В. Абзаев

05.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-02/01461-23 от 05.10.2023

335 от 06.10

- Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3811087738 ОГРН 1053811066308)
- Юридический адрес: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИРКУТСК, УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, ДОМ 8
Фактический адрес: Иркутская обл, г Иркутск, ул Карла Маркса, стр. 8
- Наименование образца испытаний: Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
- Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА, 252408, Иркутская обл, р-н Усть-Удинский, с Молька, ул Байкальская, д. 2А
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 19.09.2023 11:35 - 11:50
Ф.И.О., должность: - Ильина В.Г., помощник врача по гигиене детей и подростков Отдел отбора, регистрации проб и замеров физических факторов Усть-Орда, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Усть-удинском, Осинском, Боханском, Качугском и Жигаловском районах
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.09.2023 15:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ, Приказ Управления Роспотребнадзора №2 от 11 января 2023 г.
При отборе присутствовал(н): зам. главы администрации Платонов А.А.

7. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-02/01461-00.00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор вольтамперометрический ТА-4, ТА-4	1140
2	Преобразователи измерительные анализаторов жидкости электрохимических лабораторных. Мультитест	211
3	Спектрофотометр UNICO 2100, UNICO 1201	WP10000908046

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
-------	-------------------------	-------------------	--	-----------------------------	---------------------------

Санитарно-гигиеническая лаборатория Усть-Орда

Образец поступил 29.09.2023 16:00

Место осуществления деятельности: 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский пер., д. 12

дата начала испытаний 29.09.2023 16:10, дата окончания испытаний 29.09.2023 16:19

1	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)	мг/дм ³	0,290±0,058	Не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 п. 5
2	Водородный показатель (pH)	ед. pH	8,35±0,20	В пределах 6-9	ГОСТ 8.134-2014
3	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72
4	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	20,2±3,0	Не более 10	ГОСТ 31954-2012
5	Марганец	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	МУ 31-10/04. (ФР.1.31.2004.01322)
6	Мышьяк	мг/дм ³	Менее 0,002	Не более 0,01	МУ 31-09/04. (ФР.1.31.2004.01324)
7	Нитраты (по NO3-)	мг/дм ³	15,7±2,4	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9
8	Нитрит-ион	мг/дм ³	0,0070±0,0035	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п. 6
9	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,0002	Не более 0,01	МУ 31-03/04. (ФР.1.31.2004.00987)

Бактериологическая лаборатория Усть-Орда

Образец поступил 19.09.2023 15:30

Место осуществления деятельности: 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18

дата начала испытаний 19.09.2023 15:40, дата окончания испытаний 03.10.2023 11:31

1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	20	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.1018-01
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	20	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	общее микробное число/ОМЧ/при температуре 37С	КОЕ/см ³	5,00	Не более 100	МУК 4.2.1018-01
5	возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	дмЗ	Не обнаружено в 1 дмЗ	Отсутствие в 1 дмЗ	МУК 4.2.1884-04

Конец протокола испытаний № 38-00-02/01461-23 от 05.10.2023

Протокол испытаний № 38-00-02/01461-23 от 05.10.2023

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛС)