

Всего 706
12.10.2023.

См. по Осин-р-н
11.10.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ**

**В ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОМ, БАЯНДАЕВСКОМ, ОСИНСКОМ, БОХАНСКОМ, УСТЬ-
УДИНСКОМ, КАЧУТСКОМ, ЖИГАЛОВСКОМ И ОЛЬХОНСКОМ РАЙОНАХ**
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском,
Качутском, Жигаловском и Ольхонском районах)

1-ый Октябрьский пер., д. 12, р.п. Усть-Ордынский, 669001

Тел/факс 8(395-41) 3-15-51, 3-20-02, 3-09-45 E-mail: uo@38.rospotrebnadzor.ru <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

09.10.2023

№ 38-13-15/78-269-2023

На №

от

Главе Администрации
Молькинского сельского поселения
Мадасову Ю.А.

**УВЕДОМЛЕНИЕ О
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ КАЧЕСТВЕ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

Уважаемый Юрий Антонович!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качутском, Жигаловском и Ольхонском районах информирует Вас, что данные лабораторных исследований питьевой воды, выполненные в рамках ведения государственной системы социально-гигиенического мониторинга аккредитованной лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" от 05.10.2023 года в мониторинговой точке, расположенной по адресу: Иркутская область, р-н Усть-Удинский, с. Молька, ул. Байкальская, д. 2А (дата отбора 19.09.2023г., 11:35-11:50ч.). Свидетельствуют о превышении гигиенических нормативов по показателям: "общие колиформные бактерии", "e.coli" "жесткость общая".

**Оценка качества воды и показатели проб воды, не соответствующие
гигиеническим нормативам**

Месторасположение мониторинговой точки	Концентрация химического вещества (мг/дм ³) / значение показателя	Норматив
	Общие колиформные бактерии 20	Отсутствие в 100 мл.
	E.coli -20	Отсутствие

	Жесткость общая 20,2±3,0	Не более 10
--	--------------------------	-------------

Качество воды в мониторинговой точке: Иркутская область, р-н Усть-Удинский, с. Молька, ул. Байкальская, д. 2А не соответствует требованиям санитарного законодательства (таблицы 3.3, 3.6, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» установлено превышение гигиенического норматива в мониторинговых точках: Иркутская область, р-н Усть-Удинский, с. Молька, ул. Байкальская, д. 2А, по показателям: "общие колиформные бактерии" - 20.; E.coli – 20; жесткость общая - 20,2±3,0.

Доброкачественной является питьевая вода, соответствующая санитарно-гигиеническим требованиям по санитарно-химическому составу и микробиологическим показателям и обладающая хорошими вкусовыми качествами. При небольшом превышении стандартных показателей по санитарно-химическому составу вода относится к условно доброкачественной питьевой водой.

ОКБ является интегральным показателем степени фекального загрязнения, который обладает индикаторной надежностью в отношении возбудителей бактериальных кишечных инфекций.


В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального образования, предупреждения возникновения массовых инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний необходимо принять срочные меры по организации обеспечения населения доброкачественной питьевой водой, оповестить население о необходимости использования кипяченой питьевой воды, обеспечить водоподготовку путем установки систем доочистки и обеззараживания воды.

Информацию о принятых и планируемых мерах представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах в срок до 06.11.2023г.

Приложение: протокол испытания №38-00-02/01461-23 от 05.10.2023., экспертное заключение о соответствии нормативным документам №4.335 от 06.10.2023

Начальник территориального отдела

Исполнитель: Сушкеев В.Г.
89500993360



Чернаков С.А.